Јавно комунално предузеће
«БОГАТИЋ» - Богатић
15350 Богатић, Мике Витомировића бр.4, Тел.: 015/7786-416, Тел/факс: 015/7787-143,
E-mail: jkpbogatic@mts.rs, Тек. рн. бр.: **330-34000038-34; 200-2372370102882-07;**
160-351001-08, Мат. бр.: **07334419**, Шифра делатности: **3600**, ПИБ: **101438635**

Број : 998 – 1 / 2023
Дана : 06.07.2023. год.
Б о г а т и ћ

КАТАРИНА ДУБЉАНИН ПР
АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО „КОНЦЕПТ“ ШАБАЦ
15000 Шабац
Ул. Његошева бр. 17

ПРЕДМЕТ: **Сагласност и технички услови за израду Урбанистичког пројекта и техничке документације**

На основу Вашег захтева, који сте као Обрађивач поднели у име Инвеститора „SOLAR POWER DEAM“ ДОО Београд, Јурија Гагарина бр. 153а/43, Београд, за издавање сагласности и техничких услова за израду Урбанистичког пројекта и техничке документације за изградњу комплекса соларне електране снаге 6 MW на кат. парц. бр.: 3924 и 3964 К.О. Богатић и прикључног вода на кат. парц. бр. 4873 КО Богатић, **ИЗДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на локацију**, и одређују следећи **ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ** од значаја за израду **УП**.

1. Тренутно у општини Богатић, организовано снабдевање водом има једино насеље Богатић, док на подручјима села нема никаквих групних водовода где се сеоска домаћинства снабдевају водом из бушених цевастих бунара, углавном преко ручних пумпи, као и преко кућних хидрофора.

2. Катастарске парцеле у обухвату Урбанистичког пројекта налазе се изван зона санитарне заштите Изворишта „Богатић“.

3. На подручју општине Богатић не постоји ни један систем за пречишћавање и одвођење отпадних вода. Данас проблем упуштања отпадних вода у насељима општине Богатић решава се путем индивидуалних водонепропусних септичких јама.

4. На локацији планског подручја постоји изграђена водоводна мрежа а не постоји решен проблем сакупљања, одвођења и пречишћавања фекалних и других отпадних вода.

5. Водоснабдевање односно испорука воде за санитарне потребе и будућу хидрантску мрежу са јавног водовода потрошача на предметној локацији омогућено је преко изграђене водоводне мреже ПВЦ Ø110 mm.

6. Водоводна мрежа је изграђена у Ул. Мије Јовановића десном страном улице а даље Ул. Пут за Дубље (десном страном улице).

7. Уколико за планиране пословне објекте постоји потреба за санитарном водом и противпожарне потребе, могуће је остварити прикључаак до Ø100 mm из правца Ул. Мије Јовановића.

8. Одвођење отпадних вода решити изградњом водонепропусних септичких јама потребног капацитета, што представља привремено решење до реализације пројекта одвођења отпадних вода насеља на подручју општине Богатић, фазном изградњом у наредном периоду.

9. У оквиру пројекта Чиста Србија, у завршној фази је израда пројеката (СЕТ – Шабац) и прибављање дозвола за изградњу канализације на подручју општине Богатић.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БОГАТИЋ" БОГАТИЋ

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР

(дипл. инж. Милош Мијатовић)